Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l'Abruzzo - L' Aquila

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009

SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:

Complesso monumentale e Monastero della Beata Antonia

UBICAZIONE:

Via Sassa, L'Aquila

PROPRIETA':

Comune dell'Aquila

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA: Il Monastero fu fondato nel 1349 per volontà testamentaria di Giacomo Gaglioffi. Nel 1447 S.Giovanni da Capestrano lo affidò ad Antonia da Firenze che, in veste di badessa, lo guidò per 7 anni. Morì il 29 febbraio 1472. Qualche giorno dopo l'inumazione, il corpo venne disseppellito e, con meraviglia degli astanti, trovato incorrotto. Papa Urbano VIII nel 1848 ne autorizzò il culto pubblico. Il monastero ha custodito il corpo incorrotto della Beata fino al luglio del 2006, quando, a seguito del trasferimento delle clarisse, è stato traslato presso il Monastero di S. Chiara a Paganica (AQ).

Il complesso ha subito due grandi mutilazioni: nell'800, la demolizione degli archi e del ponte medievali che lo univano allo stabile dell'ospedale, ex sede del Conservatorio di Musica "A. Casella"; nel 1941 l'abbattimento di parte del chiostro per la realizzazione dell'arteria di via Sallustio. La facciata della chiesa, in pietra locale, risale al 400 ed è caratterizzata da un semplice portale, la cui lunetta incassata reca un dipinto con S.Francesco che riceve le stimmate. Il corpo architettonico si distende lungo via Sassa.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI: Legame con l'Umbria e in particolare con Assisi perché il complesso fu voluto dall' Osservanza Francescana.

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO, DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:

- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo della facciata
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo degli elementi dell'aula
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo delle volte della navata centrale

Stima economica: € 3.200.000 + € 900.000



TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:

Stima dei tempi dell'intervento: 24 mesi + 12 mesi

GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti