



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici per l'Abruzzo - L' Aquila



PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009

SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:
Palazzo e torre di Madama Margherita - Sede Comunale

UBICAZIONE:
Piazza Palazzo, L'Aquila

PROPRIETA':
Comune dell'Aquila

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA: La prima edificazione di quello che fu pure all'origine il Palazzo civico , sede del "Capitano di Giustizia", risale intorno al 1294, quando cioè gli avvenimenti e le esigenze ne imponevano l' esistenza; denominato anche "palazzo Margherita d' Austria", esso, perché fosse adibito come dimora della figlia di Carlo V, nel 1573 fu ristrutturato "in toto". L' unico resto della primitiva costruzione è la Torre che, nel 1310, era alta più di "20 canne" (circa 52 metri); dieci anni dopo, munita di una campana di quasi sette tonnellate, vegliava, per un raggio di "18 miglia", sulle 99 torri circostanti. Il limpido rintocco, scandendo la vita cittadina dall' alba al tramonto, imponeva, un' ora dopo il vespro, di chiudere le quattro porte delle mura di cinta e, a chi si fosse trovato in giro per la città dopo quell' ora, di munirsi di fiaccola. Col compito di chiamare anche il popolo "a parlamento e a difesa", non passò molto tempo che divenne un indispensabile attributo cittadino: dotato di un particolare orologio che si collega alla campana, ancora oggi, suona le ore ad ogni quarto, e ogni sera, a rievocare la fondazione, diffonde lentamente i 99 rintocchi.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI: Legame con l'Austria

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO, DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:	Il Palazzo di Madama Margherita è situato in Piazza Palazzo ed è la sede del Comune. Il palazzo presenta un elevato e diffuso danneggiamento. Sono presenti lesioni di taglio di grave entità sulle murature principalmente localizzate nelle fasce. Le volte interne sono fortemente danneggiate con lesioni di grave entità. La torre del palazzo presenta lesioni a taglio di gravi principalmente localizzate nella parte basamentale.	
	Stima economica: € 4.800.000	
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:	Stima dei tempi dell'intervento: 40 mesi	

GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti