



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici per l'Abruzzo - L'Aquila



PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009
SCHEDA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:
Chiesa e convento di San Giuliano

UBICAZIONE:
via San Giuliano - L'Aquila

PROPRIETA':
Curia Franciscana

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA: Fondato nel 1415, il convento è immerso nel silenzio e nel verde di querce i pini. E' uno dei più antichi conventi francescani dell'Aquila che nei secoli ha subito molte trasformazioni. Infatti, alcune parti dell'edificio conservano ancora le strutture originarie con le pareti rivestite in legno, come la chiesetta di San Giuliano che divide il chiostro grande (con le volte a crociera affrescate) e il chiostro piccolo con il pozzo. L'interno è uno scrigno di tesori: l'altare maggiore in legno d'orato ha alle spalle il coro settecentesco in noce intagliato; l'annadio che conserva il corpo di San Vincenzo è intarsiato con le ante dipinte; il crocifisso in legno del XV secolo è attribuito a San Giovanni da Capestrano; la sacrestia contiene armadietti con pitture naïf e gli affreschi del XVII secolo che ricoprono le pareti del convento. Fiore all'occhiello del convento è la biblioteca del XV secolo contenete un patrimonio di 21.000 volumi.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI:
Austria e Ungheria

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO,
DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:	- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo delle volte della chiesa e delle cappelle laterali - Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo degli elementi di copertura - Lesioni di media entità della zona absidale - Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo del vano scala - Crollo delle porte antiche del convento - Lesioni di grave entità nelle sale muscali	
	Stima economica: € 4.000.000	
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:	Stima dei tempi dell'intervento: 3,5 anni	

GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti