



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l'Abruzzo - L'Aquila



PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009 SCHEMA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:

Complesso monumentale e Chiesa di Santa Giusta

UBICAZIONE:

Piazza S. Giusta, L'Aquila

PROPRIETA':

Curia dell'Aquila

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA: Tra le prime sorte nella città, intorno al 1257 la chiesa mostra solo pochi resti risalenti a quella data, mentre documentato è il 1316 nelle costruzioni delle absidi e dell' altare maggiore. Del 1349 è, invece, la facciata a coronamento orizzontale, di stile romanico-gotico, opera di Bonanno di Nicola da Coppito. La facciata, con aderente la coeva fontana, da poco restaurata, recante lo stemma del Castello promotore, tripartita da lesene e da una cornice orizzontale, è tutta in travertino con un bel portale, sveltito da colonnette e capitelli: conserva ancora gli antichi battenti in legno, ricchi di intagli e fregi, e anche se danneggiato, il primitivo affresco nella lunetta. Trionfa nella parete superiore il rosone tardogotico, fine ricamo in pietra, con dodici piccole sculture a tutto tondo ("telamoni", che sorreggono la ruota interna, cui ben si accordano i giuochi gotici ad archetti trilobati inseriti nella corona romanica superiore. Grande la chiesa, consta di un ampio presbiterio, che interessa tutta la larghezza dell' edificio, e di tre superstiti absidi, cui però non corrispondono altrettante navate, poiché le due laterali furono trasformate in cappelle. Sopra il transetto, un soffitto ligneo a cassettoni, dipinto, del XVIII secolo, restaurato.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI:

Legame con gli extra moenia che concorsero ad edificare la città. Vedi emigranti all'estero soprattutto Canada e America del Nord

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO, DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:

- Collasso delle volte del presbiterio o dell'abside
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo dell'aula
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo delle pareti laterali e delle cappelle
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo delle volte delle navate laterali e delle cappelle
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo delle pareti dell'abside
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo degli archi trionfali
- Distacco della parete frontale dalle pareti laterali e ribaltamenti in sommità



Stima economica: € 5.800.000

TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:

Stima dei tempi dell'intervento: 48 mesi



GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti